

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique



وزارة التعليم العالي
والباحث العلمي
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

Ecole Nationale Polytechnique



Alger, Le 28/09/2026

A l'intention des candidats de l'appel d'offre n°02/2026

Objet : la réhabilitation des accès et diverses structures de l'École Nationale Polytechnique», lot n°02 : Travaux de réhabilitation et électricité de basse tension du bloc Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)

En réponse à la demande d'éclaircissement parvenu par des sociétés qui ont retirés le cahier des charges cité en objet, nous avons l'honneur de vous donner ces éléments d'information :

Art 06.08 : F/P de porte en PVC pour sanitaires ont pour dim standard 2.10 x 0.84

Art 06.12 : F/P de portes coupe -feu sont de dim identique aux portes existantes sur site

Art 08.01 : F/P de buse y compris toutes sujétions de bonne exécution en PVC PN 06 après les sondages et fouilles effectuée par l'entreprise attributaire du marché il sera déterminé le diamètre du PVC PN06 entre 160 à 200

Art 08.04 : F/P de regards de visite avec tampon, implantés aux abords immédiats des bâtiments, réalisé en béton armé dosé a 350 kg/m³, la prestation comprend le coffrage en bois, le ferrailage (selon les plans fournis par le BET), décoffrage, y compris toutes sujétions de bonne exécution, de dimensions : il sera en fonte idem art 08.03

Art 87 : quantité : 01